

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за май 2020 года (дата отбора проб 25.05.2020)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
131	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	10,205+/-2,041
		цветность	град.	100,125+/-10,
		железо общее	мг/дм ³	0,18+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,02+/-0,01
		рН	ед. рН	7,7+/-0,2
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	97,641+/-13,670
		цветность	град.	442,625+/-44,263
		железо общее	мг/дм ³	0,54+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	1,15+/-0,24
		рН	ед. рН	7,5+/-0,2
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	8,667+/-1,733
		цветность	град.	98,250+/-9,825
		железо общее	мг/дм ³	0,20+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	> 0,005
		рН	ед. рН	8,4+/-0,2
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	5,205+/-1,041
		цветность	град.	85,750+/-8,575
		железо общее	мг/дм ³	0,20+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	> 0,005
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2