

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети
п. Уралец и п. Старатель
за июль 2020 года (дата отбора проб 21.07.2020)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, кран в помещении Лаборатории ОС п. Уралец	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	8,250+/-3,300
		железо общее	мг/дм ³	0,14+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	менее 0,005
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
2	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	менее 1
		цветность	град.	9,500+/-3,800
		железо общее	мг/дм ³	0,16+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	менее 0,005
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2
3	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	7,000+/-2,800
		железо общее	мг/дм ³	0,18+/-0,3
		марганец	мг/дм ³	20,63+/-4,33
		рН	ед. рН	7,8+/-0,2