

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за январь 2025 года (дата отбора проб 27.01.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,47+/-0,49
		цветность	град.	18,6+/-3,7
		железо общее	мг/дм ³	0,24+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,69+/-0,54
		цветность	град.	21,1+/-4,4
		железо общее	мг/дм ³	0,25+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,108+/-0,016
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,02+/-0,293
		цветность	град.	18,3+/-3,7
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,102+/-0,015
		рН	ед. рН	7,5+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,41+/-0,48
		цветность	град.	19,0+/-3,8
		железо общее	мг/дм ³	0,23+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,072+/-0,011
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за февраль 2025 года (дата отбора проб 11.02.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,58+/-0,52
		цветность	град.	19,0+/-3,8
		железо общее	мг/дм ³	0,24+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,090+/-0,013
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,80+/-0,56
		цветность	град.	22,4+/-4,5
		железо общее	мг/дм ³	0,24+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,36+/-0,47
		цветность	град.	17,6+/-3,6
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	7,6+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,64+/-0,53
		цветность	град.	20,7+/-4,1
		железо общее	мг/дм ³	0,25+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,084+/-0,013
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за март 2025 года (дата отбора проб 10.03.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,13+/-0,43
		цветность	град.	21,4+/-4,3
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,090+/-0,013
		рН	ед. рН	7,5+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,41+/-0,48
		цветность	град.	23,5+/-4,7
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,102+/-0,015
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,36+/-0,47
		цветность	град.	20,7+/-4,1
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,072+/-0,011
		рН	ед. рН	7,7+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,58+/-0,52
		цветность	град.	22,4+/-4,5
		железо общее	мг/дм ³	0,25+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,078+/-0,012
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за апрель 2025 года (дата отбора проб 14.04.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,47+/-0,49
		цветность	град.	20,7+/-4,1
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,090+/-0,013
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,58+/-0,52
		цветность	град.	22,1+/-4,4
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,084+/-0,013
		рН	ед. рН	6,2+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,24+/-0,45
		цветность	град.	18,6+/-3,7
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,078+/-0,012
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,36+/-0,47
		цветность	град.	21,4+/-4,3
		железо общее	мг/дм ³	0,25+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,060+/-0,009
		рН	ед. рН	6,5+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за май 2025 года (дата отбора проб 27.05.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,47+/-0,49
		цветность	град.	22,4+/-4,5
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,084+/-0,013
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,58+/-0,52
		цветность	град.	21,4+/-4,3
		железо общее	мг/дм ³	0,28+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	6,5+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,24+/-0,45
		цветность	град.	19,3+/-3,9
		железо общее	мг/дм ³	0,28+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,36+/-0,47
		цветность	град.	20,7+/-4,1
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,072+/-0,011
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за июнь 2025 года (дата отбора проб 23.06.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,64+/-0,53
		цветность	град.	22,1+/-4,4
		железо общее	мг/дм ³	0,28+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,090+/-0,013
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,75+/-0,55
		цветность	град.	22,4+/-4,5
		железо общее	мг/дм ³	0,28+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	6,7+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,24+/-0,45
		цветность	град.	18,6+/-3,7
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,078+/-0,012
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,36+/-0,47
		цветность	град.	19,0+/-3,8
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,084+/-0,013
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
		запах	баллы	1