

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за декабрь 2025 года (дата отбора проб 05.12.2025)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,19+/-0,44
		цветность	град.	18,6+/-3,7
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,072+/-0,011
		pH	ед. pH	7,3+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,307+/-0,46
		цветность	град.	20,3+/-4,1
		железо общее	мг/дм ³	0,27+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,096+/-0,014
		pH	ед. pH	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,02+/-0,40
		цветность	град.	17,6+/-3,5
		железо общее	мг/дм ³	0,25+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,078+/-0,012
		pH	ед. pH	7,5+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,24+/-0,45
		цветность	град.	19,0+/-3,8
		железо общее	мг/дм ³	0,26+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,084+/-0,013
		pH	ед. pH	7,2+/-0,2
		запах	баллы	1