

График устранения утечек НТ МУП "Горэнерго - НТ" Дзержинский р -н.

Порывы и утечки на 08.07.2025

№	Дата	Адрес порыва т/трассы	Причина	Благоустройство	Адрес отключенных домов	дата устранения планируемая	факт выполнения
		ТНС № 1					
1	19.05.2025	Энтузиастов 17	Утечка т/трассы в сторону д. Энтузиастов 24		Энтузиастов 17,19, Дзержинского 48,50,Коминтерна 50, 48 (д/к), ГСК «Звезда 1» - 5 д.+ 1с/о откл.	20.06.2025	20.05.2025
2	21.05.2025	Коминтерна 50	Утечка т/трассы в доме(транзит)	раскопано	Энтузиастов 17,19, Дзержинского 48,50,Коминтерна 50, 48 (д/к), ГСК «Звезда 1» - 5 д.+ 1с/о откл.	04.06.2025	04.06.2025
3	21.05.2025	Коминтерна 48(д/к 64)	Утечка т/трассы на д/к	Копать	Энтузиастов 17,19, Дзержинского 48,50,Коминтерна 50, 48 (д/к), ГСК «Звезда 1» - 5 д.+ 1с/о откл.	04.06.2025	01.06.2025
4	21.05.2025	Орджоникидзе 38	Утечка т/трассы		Орджоникидзе 38,Энтузиастов 1=2д-откл	05.06.2025	05.06.2025 утечка далее
5	05.06.2025	Орджоникидзе 38	Утечка на транзитном трубопроводе		Орджоникидзе 38,Энтузиастов 1=2д-откл		06.06.2025
6	21.05.2025	Дзержинского 54	Утечка т/трассы		Дзержинского 54,Ленинградский 15=2д откл	05.06.2025	05.06.2025
7	21.05.2025	Ленинградский 5а(д/с 76)	Утечка т/трассы	копать	Ленинградский 5а(д/с 76),5б(д/с 79)-2с/о откл	08.06.2025	09.06.2025
8	21.05.2025	Вагоностроителей 14	В ТК утечка т/трассы Ду 250 на отводе		Вагоностроителей 14 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б (магазин), 22, 22а, ГСК «Дружба»,Коминтерна 35,39,41 (ДДЮТ),Орджоникидзе 31,33=14д+1с/о откл	23.05.2025	23.05.2025
9	21.05.2025	Орджоникидзе 31(напротив салона красоты Дольче Вита)	В ТК утечка т/трассы Ду 530		Вагоностроителей 14, 14а (НТМТ), гараж НТМТ, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б (магазин), 22, 22а, ГСК «Дружба», Окунева 23, 23 а (ГСК),25,27, Коминтерна 33 (женск. конс), 34, 35, 39, 40, 41 (ДДЮТ), 42 (шк № 86),46 (д/к № 114), 48, 48а (д/к № 64), 50, ГСК «Звезда», Орджоникидзе 31,33,36, 36а (д/к № 49), 37, 37а, 38, 39, Энтузиастов 1, 3, 5,7,9, 11, 12, 13, 14, 15(Лицей 51), 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, Дзержинского 48,50,54, Ленинградский 7, 9,11 (Лицей)13,15 =50 д.+8 с/о – откл.	23.05.2025	23.05.2025
10	21.05.2025	Юности 45(6п)	Утечка т/трассы Ду 100 на вводе в подвале	Копать	Юности 45,33(общ),ост. компл= 2д откл повтор	04.06.2025	26.05.2025

11	21.05.2025	Окунева 24	В ТК утечка т/трассы Ду 300	Вскрывать ТК	Окунева 18,20,22а (ГСК), 22 (Адм.),24,26,28, 30 (Поликл), 32 (Детск.поликл),33а(аптека),34,36 (магазин),37,38 39 ,40 (Суд),41,42 (Монетка),43,47,49 ,51,53, Юности 11(в/ч), 13,19(магазин),21,23,25(Д/к 89),27,29,31,33(общ),35(общ), 37(Общ), 39 (общ) ,39а (Кафе),41,43,45,(ост.комплекс), Ленинградский 5; Энтузиастов 2а= 30д+3с/о откл	10.06.2025	29.05.2025Утечка дальше
12	21.05.2025	Окунева 30 (взр. Пол)	Утечка т/трассы Ду 300	Копать		04.06.2025	Утечки нет
13	24.05.2025	Коминтерна 39	Утечка на Ду 100 под фундаментом. Утечка дальше от основной на отводе	копать	Коминтерна 39-1д.откл	11.06.2025	11.06.25 Утечка дальше
14	11.06.2025	Коминтерна 39	Утечка дальше от основной на отводе		Коминтерна 39-1д.откл	11.06.2025	12.06.25 Утечка дальше
15	12.06.2025	Коминтерна 39	Утечка по подаче на вводе		Коминтерна 39-1д.включен по обратке	12.06.2025	13.06.2025 не провар по шву. 17.06 выполн
16	26.05.2025	Ленинградский 9 – Энтузиастов 16	Утечка т/трассы между домами	Раскопано	Ленинградский 9, Энтузиастов16 – откл. 2 д.	13.06.2025	12.06.2025
17	30.05.2025	Окунева 30 (взр. пол.)	Утечка у взр.поликлиники			03.06.2025	03.06.2025
18	30.05.2025	Юности 23	Утечка на врезке на д. Юности 26 до з/а.			03.06.2025	02.06.2025
19	02.06.2025	Энтузиастов 8	Утечка на вводе		Ленинградский 5А(Д/с),5Б (Д/с)-откл.2с/об	16.06.2025	Утечки нет
20	04.06.2025	Юности 23	Утечка на обратке Ду 89,пропал отвод от основной на 26 дом		Юности 11(В/часть) ,1319(магазин), 21,23,25(Д/с) 27,29, 31 ,33,35,37,39,39а(ресторан),41,43,45,45а(остан),6(Крост),10(УБ Т),12(Горсеть),12г(магазин), 14а(ТЦ),Окунева 22(Адм) ,22а(ГСК),18,20,24 ,26,28 ,30(взр.пол),32 (Детск.поликл) ,33а(магазин),ГСК,34,36, (магазин),37,38, 39,40(Суд),41,42(ТЦ), 43,47,5149 ,53 ,Ленинградский 5,Энтузиастов 2А, Трикотажников 21 (офис) =30.д.3с/об.вкл по подаче	20.06.2025	07.06.2025
21	10.06.2025	Окунева 25	Мокнет основная труба на Ду 200			15.07.2025	
22	16.06.2025	Энтузиастов 1Б (у 1ТНС)	Капитальный ремонт на т/трассе		Юности 6(нежилое),10(УБТ),12(Горсеть), 12Г(ТЦ) ,14А(Гороскоп) ,Трикотажников 21 (Крост)= 6 зд. откл	Кап.рем.	
23	21.06.2025	Окунева 37	Утечка на обратке Ду159		Ленинградский 5,Окунева 37, 39, 41,43 47, 49, 51,53=9д откл	05.07.2025	01.07.2025
24	23.06.2025	Энтузиастов 16(2 подъезд)	На транзитном трубопроводе течь задвижек, сильно парит			07.07.2025	
25	01.07.2025	Окунева 37	Утечка т/трассы рядом с ТК	раскопано	Ленинградский 5,Окунева 37,41,43,49, 51= 6 д. откл.	15.07.2025	04.07.2025
26	04.07.2025	Окунева 37	Утечка под стеной т/к		Ленинградский 5,Окунева 37,41,43,49, 51= 6 д. откл.	15.07.2025	08.07.2025

27	03.07.2025	Трикоатажников 2	Утечка т/трассы Ду 800 вдоль садов, за мебельной фабрикой. После опусков			08.08.2025	
28	07.07.2025	Орджоникидзе 31	Утечка т/трассы Ду 500	Копать		08.08.2025	
29	07.07.2025	Орджоникидзе 39	Утечка т/трассы Ду 300 под дорогой	Копать	Орджоникидзе 37,37а,39;Коминтерна 40,42(Гимназия),46 (Д/с) 48а,48(д/с),50;Энтузиастов 3,5,7, 9,11,12,13,14,15(Лицей)16,17,18 19,20,22,24,26 Дзержинского 48,50,54 Ленинградский 7,9,11 (Лицей)13,15= 29д.с/об-5откл □	14.07.2025	
		ТНС № 2					
30	19.04.2025	В/строителей 2-4	Утечка на Ду 530 в раскопке.Свищ.	раскопано	Капитальный ремонт	Кап-рем	
31	20.05.2025	Бажова 9	Утечка т/трассы	Копать	Вагоностроителей 15,19;Бажова 5(Военкомат), 7, 9, 11;Дзержинского 28(1/2), 30,30а (ГСК «Волга 1»),32, 34,=9д откл	04.06.2025	22.05.2025утечка дальше
32	22.05.2025	Бажова 9	Утечка на дом ДУ 76	Копать у дома	Бажова 4,5 (военкомат) 7,9,11, Патона 10 (Прокуратура) ,Дзержинского 28(1/2),30,32,34 ,В/стпроителей 13,15,19 = 11д откл	11.06.2025	11.06.2025
33	20.05.2025	Тимирязева 40	Утечка т/трассы	Копать	Тимирязева 36,38,40,42=4д.откл	03.06.2025	30.05.2025
34	20.05.2025	Тимирязева 42	Утечка в ТК на дом		Тимирязева 36,38,40,42=4д.откл	03.06.2025	30.05.2025
35	20.05.2025	Тимирязева 47-45	Утечка т/трассы не значительная	Копать	Тимирязева 47,45= 2д откл	10.06.2025	10.06.2025
36	20.05.2025	Дзержинского 49	Утечка т/трассы, топит с ввода отпления	Раскопано	Дзержинского 49, Коминтерна 53= 2д откл	10.06.2025	06.06.2025
37	20.05.2025	Окунева 7	Утечка т/трассы, возможно под дорогой	Копать	Окунева 5,7= 2д откл	10.06.2025	25.05.25утечка дальше
38	20.05.2025	Ильича 32	Утечка т/трассы	Копать	Ильича 32, 36(общезитие), 42=3д откл	03.06.2025	02.06.2025
39	20.05.2025	В/строителей 40	Утечка на подаче ду 219.Сорвано 2 воздушника		В/строителей 40,42,44, Тимирязева 50 (Кожн.дисп), 52,54а, 85 (магазин), 87 Коминтерна59 (шк77),61,67,69, Чайковского 90,92 ч/с:93 ,95, 97,99,101-11д.5ч/с.1с/об-откл	03.06.2025	27.06.2025
40	20.05.2025	Чайковского82(БебиЛэнд)	Утечка на врезке на здание по основной Ду 273,на обратке		В/строителей49(Роддом),ч/с54,56 Маяковского ч/с 2,3,4, 5,6 Авиационная с 1-54; 7 ноября с 76-117, Мечникова ч/с 13,15 ,22, 24= 86 д.ч/с.откл	Кап-рем	
41	21.05.2025	Чайковского 36	Утечка т/трассы	Копать	Тимирязева 43, 39, 29, 31,37, 35 (ком),33(ком), Чайковского 40 ,38,36,34, 42,32,44,46,48,52,50 ,54,ч/с 49,51,53,55 ,57, 59, 61, Ильича 51,53, 55,57=19д +9ч/с-откл.	04.06.2025	30.05.2025
42	22.05.2025	В/строителей 33-31	Утечка т/трассы между домами(установили хомут 11.06)	Копать	В/строителей 35,33,31,29; Тимирязева 44(дома запущены)	23.06.2025	23.06.2025
43	24.05.2025	Свердлова 37	Утечка т/трассы Ду 300	Копать	Молодежная 26а,26В (магазин) Свердлова 40, 44, 46(Тагилхлеб) Тимирязева 29, 31, 37,39,43,45,47 Чайковского 32, 34, 36, 38, 42, 44,46,48,50,52,54,59,61 Ильича 41, 49(Баня), 51, 53, 55, 57=30д откл	07.06.2025	28.05.2025

44	24.05.2025	В/стр. 37-Тимирязева 50	Утечка т/трассы от ТК В/стр 37 до дороги	копать	В/строителей 40,42,44, Тимирязева 50 (Кожн.дисп), 52,54а, 85 (магазин), 87 Коминтерна59 (шк77),61,67,69, Чайковского 90,92 ч/с:93 ,95,97,99,101= 11д.5ч/с.1с/об.-запитаны от 27ТНС с 27.05	10.08.2025	
45	31.05.2025	В/строителей 28	Утечка на транзите в подвале		В/строителей 28,28а(маг),26а(к/р Россия),Дзержинск. 47 =2д.откл	10.06.2025	03.06.2025
46	03.06.2025	В/строителей 28	утечка на транзите в сторону Дзержинского 47	Копать дорогу	В/строителей 28,28а(маг),26а(к/р Россия),Дзержинского 47 =2д.откл	10.06.2025	04.06.2025
47	02.06.2025	Правды 6	Утечка между домами 4 и 6 на подаче	Копать	Правды 2,4,6=3д-откл	17.06.2025	17.06.2025
48	02.06.2025	Ильича 32	Утечка РАБОТА УК		Ильича 32= 1д вкл по обратке РАБОТА УК	РАБОТА УК	
49	03.06.2025	Тимирязева 36	Утечка т/трассы Ду50	Копать	Тимирязева 36=1д откл	18.06.2025	18.06.2025
50	05.06.2025	Вагоностроителей 40	Утечка т/трассы Ду 250 на компенсаторе	Копать	пр. Вагоностроителей 40,42,44, Чайковского 90,ч/с 93,99,101 Тимирязева 85 (Светомания)=4д+ч/с 3 откл	19.06.2025	12.05.2025
51	13.06.2025	В/сторителей-Тимирязева	Капитальный ремонт	раскопано	В/строителей 49(Р/дом), Чайковского 68А(Д/с), 80, ч/с 67,69,71,73, 75,77,79, 81 ,83,85,87,89(Аккумуляторы), Маяковского 1,2,3,4,5,6, Авиационная с,1по 54; 7ноября с 76 по 103, Мечникова 13,15,22,24= 1+79ч/с, 2с/об .откл	15.07.2025	
52	13.06.2025	В/строителей-Дзержинского	Утечка в Т/К на "Феликсе"Ду 219 по обратке,от основной Ду 530			16.07.2025	
53	20.06.2025	В/строителей 28	Утечка т/трассы		В/строителей 28,28а(маг),26а(к/р Россия),Дзержинского 47 =2д.откл	04.07.2025	25.06.2025
54	22.06.2025	Дзержинского 49	Утечка на подаче под стеной дома		Дзержинского 49,Коминтерна 53= 2д.откл	06.07.2025	27.06.2025
55	23.06.2025	Патона 4(муз. шк)	Капитальный ремонт		Патона 2/25,4(муз. шк),6= 2д откл		
56	01.07.2025	Вагоностроителей 33-31	Утечка т/трассы Ду 100		В/строителей 29,31,33,35, Тимирязева 44 = 5д. откл.		02.07.2025
		ТНС № 3					
57	19.05.2025	Тельмана 46-48	Утечка на тр/проводе		Тельмана 31(зд),37,46,48а,52а,54, Ильича 39,41-7д.откл	01.06.2025	02.06.2025
58	19.05.2025	Свердлова 13	Утечка на обратке Ду 273			01.06.2025	28.05.2025
59	08.05.2025	Чайковского 111	Утечка т/трассы Ду 530	Копать		23.06.2025	23.06.2025
60	24.05.2025	Ватутина 50	Утечка т/трассы		Ватутина 50,52 – 2 д. откл. (Работа Ук "УКиКо)		
61	24.05.2025	Тимирязева 5-7 Утечки нет	Утечка т/трассы, определиться. Все колодцы затоплены УТЕЧКИ НЕТ		Тимирязева 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21 (офис),23; Ватутина 50,52; Свердлова 15(стоянка),17(стоянка),19 (ТМО)21(д/к), 23(Сединтаг),23а(офис),2 (гараж),27(Магаз),29,31 ,33(пекарня),35,37 ; Чайковского10,12а,22а, ч/с12 ,14,16,18,22,26,28=20д+7ч/с+1с/об.откл	07.06.2025	утечки нет

62	25.05.2025	Орджоникидзе 13	Утечка т/трассы Ду 300	Копать	Окунева 1А,1Б,2а, 2б, Орджоникидзе 1а, 1б, 2, 2а (УПП),2б (адм.зд), 4,6,8,8а,9,10а (стоянка),10,12, 13,14,15,18, 17, 19, Ильича 1(офис),1а(адм), 1б(Тир), 2б (ТЦ«Спутник»), 3а, 5, 9, 11,13,15,17(маг), 19, 21, 23(маг), 23а(рынок),25,27,29, 29а(магазин), 35,37 (Театр),37а,39, ГСК-Авангард , ГСК-Котельщик,Молодежная 9а(Д/к190), 11(Д/к185), 22а, 22б, 24а, 26А, 26 Б (магазин),Тельмана 1(общ),2а(Саввад),3,ГСК-Полнос,6,8,ГСК-Богатырь,13,15 (Д/к187), 19(шк7),23(мойка),23А(Шафран), 24(Д/к77) ,29(паркинг),31,36,37,40(УВД),41,42,46,48а,52а, 54, Дзержинского 18 (мойка), 18а (автосервис),24(Адм.зд), Свердлова 1,3,5,7,9, 9а (офис),11,13, Крупской 3, 4, 16,ч/с 55, Восточное шоссе 28 (УВЗ), 37 (Мед.училище)– 64 д. + 5 с/о – откл.	08.06.2025	29.05.2025
63	29.05.2025	Свердлова 37	Свищ на тр/проводе			20.06.2025	27.06.2025
64	29.05.2025	Свердлова 35	Утечка со стороны квартала на Ду 100	копать	Свердлова 29,31,33(пекарня),35,37,ч/с 39,41=4д.2ч/с	16.06.2025	14.06.2025
65	30.05.2025	Орджоникидзе 14	Утечка на тр/проводе		Окунева 1А,1Б,2а,2Б,орджоникидзе 1а,1б,2,2а (УПП),2б(Адм.зд),4,6,8,8а,9,10,10а,(стоянка),12,13,14,15,17,18,19,Ильича 1(офис),1а(адм.зд),1б(тир),2Б(Спутник),3а,5,9,11,13,15,17(магазин),19,21,23(магазин),23а(рынок),25,27,29,29а(магазин),35,37(театр),37а,39,ГСК "Авангард",ГСК "Котельщик",Молодежная 9а(Д/с),11(Д/с),22а,22б,24а,26а,26б(магазин),Тельмана 1,(общ),2а(Саввад),3,ГСК "Полнос",6,8,ГСК"Богатырь",13,15(Д/с),19(шк7),23(мойка),23а (Шафран),24(Д/с),29(Паркинг),36,37,40(УВД),41,42,46,48а,52 а,54,Дзержинского 18(мойка),18а(сервис),24(Адм.зд),Свердлова1,3,5,7,9,9а(офис) ,11,13,Крупской 3,416,ч/с5,В/шоссе28(УВЗ),37(мед.уч)= 64д.5с/оботкл		31.05.2025
66	02.06.2025	Чайковского 12а	Утечка на т/трассе Ду 76 и затвор Ду 80	раскопано	Тимирязева 12А,15,17, 23, Чайковского 22а,ч/с12,14,16,18 =5д+4ч/с-откл	17.06.2025	17.06.2025
67	03.06.2025	Тельмана 42	Утечка на вводе под фундаментом	Копать	Тельмана 42=1д с 17.06 вкл по обратной	19.06.2025	19.06.2025 утечка дальше
68	19.06.2025	Тельмана 42	Утечка на отводе по подаче		Тельмана 42(1/2)=1д откл.с 25.06	26.06.2025	26.06.2025
69	21.06.2025	Орджоникидзе 13	Утечка т/трассы на повороте				24.06.2025
70	24.06.2025	Молодежная 24а	Утечка т/трассы	копать у ввода в дом		07.07.2025	01.07.2025
		ТНС № 5					
71	16.05.2025	Чайковского 94	Утечка в подъезде возле фундамента	раскопано	Чайковского 94= 1д откл	09.06.2025	09.06.2025
72	22.05.2025	Калинина 84 Б	Утечка т/трассы		Калинина 82,84 = 2д. откл.	05.06.2025	04.06.2025

73	22.05.2025	Энтузиастов 82	Утечка т/трассы на транзите		Энтузиастов 78,80,82,84 = 4 д. откл.	08.06.2025	09.06.25 Утечка дальше
74	22.05.2025	В/строителей 64	Утечка на дом Ду 159	Копать	В/строителей 64=1д. Запущен по подаче	18.06.2025 16.06.25 - запустили	15.06.25 Установили 2 хомута
75	23.05.2025	Зари 56	Утечка т/трассы	раскопано	Зари 58,58а,54,56,46 Б (шк. № 38), Калинина 105,101,97а, 99, 97, 103 (д/с № 189), 95,93,91,89 = 13 д. + 2 с/о откл.	06.06.2025	05.06.2025
76	02.06.2025	Чайковского 102	Утечка на вводе в дом	Копать	Чайковского 102= 1д откл	20.06.2025	19.06.
77	09.06.2025	Энтузиастов 82	Утечка т/трассы на транзите. Установили хомут			29.06.2025	
78	09.06.2025	Энтузиастов 78	Утечка т/трассы между Тки Энтузиастов 78	Копать	Энтузиастов 78= 1д. Вкл. по обр с 23.06	24.06.2025	24.06.2025
		Магистраль БИС					
79	27.04.2025	ГСК "Северный"	Утечка на Ду 720 из-под хомута			24.05.2025	24.05.2025
80	02.05.2025	к/с"Лесной"("Бис")	Утечка на отводе на КНС			31.05.2025	24.05.2025
81	13.05.2025	Ватутина-Свердлова	Утечка на тр/проводе ду 720			31.05.2025	24.05.2025
82	13.05.2025	Пож.часть(3 утечки)	Утечка после задвижек ,по подаче Ду 720			31.05.2025	24.05.2025
83	16.05.2025	ГСК "Планета-1"	Утечка на подаче Ду 700, у бокса 122	верховая		31.05.2025	24.05.2025
84	28.05.2025	к/с"Лесной"поворот на Застройщиков	Утечка на отводе на КНС. Свищ			20.07.2025	
85	28.05.2025	ГСК "Северный"	Утечка на подаче и на обратке Ду 720			20.07.2025	
86	29.05.2025	ГСК "Восточный" у бокс №30	Утечка в 2ух местах на ду 530			20.07.2025	
87	25.06.2025	район пожарной части	Свищ на тр/проводе Ду 530			20.07.2025	
		ТНС № 6					
88	13.05.2025	Зари 37	Утечка т/трассы Ду 300	раскопано	Зари 59, 57,67а (реаб. ц) 41 47, 49, 35, 39 ,37,29 (д/с) 31.33а,33.-откл 11д +2 с/о	15.05.2025	16.05.2025
89	13.05.2025	Зари 65	Утечка т/трассы		Зари 61,63,65-3д.откл	15.05.2025	15.05.2025
90	15.05.2025	Зари 65	Утечка на дом Ду 89		Зари 45,61,65-3д.откл	18.05.2025	18.05.2025
91	13.05.2025	Парковая 5	Утечка на тр/проводе Ду 200 в Т/К		Парковая 5,7,9-откл 3д	17.05.2025	17.05.2025
92	13.05.2025	Парковая 6А (у ТНС9)	Утечка на Ду 300 в 2ух местах	Копать	Парковая 1,1а(маг),2,4,4а(кафе-маг),6, Пихтовая 40,43 (д/с) ,44,44а (туб.дисп).45(д/с) ,46 ,50(проф),Максар1(проф) 3(л/ база)-7-д+3с/о- откл.	15.05.2025	15.05.2025
93	15.05.2025	Парковая 17	Утечка т/трассы Ду 500	Копать	Парковая 1,1а (маг), 2, 4, 4а (кафе-маг),6;Пихтовая 40, 43(д/с), 44,44а (туб. дисп.),45(д/с), 46,50(проф), 50А(бани);Максарева 1(проф),3(лыж.база)= 7д,3с/о-откл	17.05.2025	17.05.2025
94	21.05.2025	Парковая 1 - ТНС №9	Утечка т/трассы Ду 300	Копать		03.06.2025	03.06.2025
95	25.05.2025	Зари 75-67	Утечка т/траасы между домами	Раскопано	Зари 67, Парковая 17= 2д.откл	13.06.2025	13.06.2025

96	29.05.2025	Пихтовая 50(Профилакторий)	Утечка на тр/проводе		Пихтовая 44 А(Туб.дисп),50А(Бани),50 "Тагтльскте зори" ,Максарева1((профилакторий),3(Л/база)- 5зд.откл с 02.07	18.06.2025	02.07.2025
97	30.05.2025	В/строителей 59	Капитальный ремонт т/трассы		В/строителей 55,57,59,Сибирская 75,77,79=6д.откл	Кап.рем.	06.06.2025
98	06.06.2025	В/строителей 59	Капитальный ремонт т/трассы. В сторону 57 дома плохое соединение металла и пластика			Кап.рем.	
99	30.05.2025	Калинина 111	Утечка т/трассы	Копать	Калинина 111,113 – 2 д.Понижены параметры с 12.06.25 22:20	13.06.2025	14.06.2025
100	04.06.2025	Парковая 4	Утечка на подаче ду 219 между домами	копать	Пихтовая 42,43(Д/с),44,45(Д/с),46,Парковая 2,4,4а-бд.2 с/об	20.06.2025	11.06.2025
101	05.06.2025	Пихтовая 30	Утечка т/трассы	Вскрывать ТК	Пихтовая 30(1/2)=1д вкл. по обратке с 23.06	24.06.2025	24.06.2025
102	14.06.2025	Парковая 5	Утечка в ТК на основной Ду 273	Вскрывать ТК		07.07.2025	
103	02.07.2025	Зари 77	Утечка в Т/К на подаче Ду 150 после затвора	Раскопали ТК	Зари 67,73(Д/с),75,77,Парковая 17= 4д.1с/об откл. Запустили все 04.07.25 в 17:50, кроме Зари 77	14.07.2025	
104	03.07.2025	Ильича 82	Утечка в Т/К на врезке на дом Ду 100	вскрывать Т/К	Зари 2А,В/строителей 55,57,59 ,Ильича70,74,76, 78(магазин) ,78Б(здан) 80,82 ,84,86, 90, Сибирская58,60,75, 77,79, Маяковского 7-13а, 7 ноября с 66-75 = 15д.откл.+18ч/с	17.07.2024	08.07.2025
		ТНС № 8					
105	13.05.2025	Юности 16Б (рынок)	Утечка на врезке до з/арм.Ду 100, Утечка на сбросе Ду 80	вскрывать т/к		10.07.2025	
106	14.05.2025	Юности 51	утечка на т /трассе	раскопали	Юности22,24,47 (бассейн), 49,51(маг.),53 ,Алтайская 37,39,41,45(д/с),47,49 ,190 ,192 Урожайная212(Д/с) -11д.2с/об.откл	16.05.2025	16.05.2025
107	15.05.2025	Ленинградский 12	Мокнет труба на Ду 325			20.07.2025	
108	17.05.2025	Киевская 195	В ТК мокнет труба ГВС Ду 150	Вскрывать ТК		25.07.2025	
109	17.06.2025	Киевская 195(4 под)	В подвале на транзитном трубопроводе капает			25.07.2025	
110	18.06.2025	Юности 16 Б	Капитальный ремонт т/трассы.			Кап.рем.	08.08.2025
111	18.06.2025	Юности 51(маг)		Копать	УТЕЧКА СОБСТВЕННИКА Юности 51(магазин)-откл	02.07.2025	
112	02.07.2025	Ленинградский 12 – Бобкова 2	Утечка т/трассы Ду 300	Копать	УТЕЧКИ НЕТ, С Бобкова 2 поступает хол. Вода		03.07.2025
		ТНС № 27					
113	11.05.2025	Дзержинского 61- Энтузиастов 30	Утечка между домами Ду 108	копать	Дзержинского 61,63,65,Энтузиастов 30,Ленинградский 39-5д.откл	18.05.2025	19.05.125
114	14.05.2025	Энтузиастов 64-62	Утечка на транзите со стороны Д/сада. Утечка на основной.Свиц по шву с 28.06 на подаче	Копать дальше	Энтузиастов 60,62(Д/с 56) -откл 1д1с/об с 25.06.25 с.28.06 вкл по обратке	02.07.2025	21.06.25 Утечка дальше 02.07.25вкл
115	16.05.2025	Ленинградский пр. 64	Утечка на транзите Ду 150		Ленинградский пр. 52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72(«Чижики»)=10д откл	20.05.2025	20.05.2025
116	16.05.2025	Ленинградский пр. 56	Утечка на транзите Ду 150		Ленинградский пр. 52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72(«Чижики»)=10д откл	20.05.2025	20.05.2025
117	16.05.2025	Добролюбова 38	Утечка на транзите Ду 150		Добролюбова 38,34=2д откл	30.05.2025	26.05.2025 утечка дальше

118	16.05.2025	Ленинградский 39	Утечка на транзите Ду 100 РАБОТА УК		Дзержинск 61,63,65 Энтузиастов 30, Ленингр 39-откл-5д	РАБОТА УК	28.05.2025
119	16.05.2025	Ленинградский 49	Утечка т/трассы Ду 200	Копать, вскрывать ТК	Ленинградский пр. 47, 49, 51, 53, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73;Тимирязева 76а (ГУ ОВО), 78а, 80, 80а, 82, 84 (магазин)=15д откл	19.05.2025	19.05.2025
120	18.05.2025	Тимирязева 103	Утечка т/трассы от ТК в сторону Тимирязева 103	Копать	Тимирязева 103? Чайковского 102,Энтузиастов 51(мед.центр),53(лаб.Хеликс),57(маг)-2д	19.05.2025	19.05.2025
121	19.05.2025	Энтузиастов 46	Утечка т/трассы на основной Ду 150		Энтузиастов 34,36,38,40,42, 42а,44а (маг.),44, 46,46а, 48,50, 52, 54,56,56а, ГСК «Волга-2», ГСК «Волга-3», Тимирязева 74, 76,78 – 18 д. откл.	21.05.2025	21.05.2025
122	19.05.2025	Энтузиастов 48	Утечка т/трассы Ду 50	Копать	Энтузиастов 34,36,38,40,42, 42а,44а (маг.),44, 46,46а, 48,50, 52, 54,56,56а, ГСК «Волга-2», ГСК «Волга-3», Тимирязева 74, 76,78 – 18 д. откл.	21.05.2025	21.05.2025
123	19.05.2025	Дзержинского 55	Утечка в ТК Ду 300		Энтузиастов 25,29,31,33,35 (адм. зд.),35 б (гар.),37,39, 41, 43,45; Тимирязева 58,60,62, 64,68,70,66,62, Коминтерна 52,54 (дет.больн.),56,58 (адм. здание), 60, 62 (губ санаторий), 64, 66, 68, Дзержинского 51,53 (ателье),55,57 – 26 д.+1 с/о – откл.	20.05.2025	20.05.2025
124	26.05.2025	Добролюбова 38	Утечка т/трассы		Добролюбова 38,34=2д откл.	28.05.2025	28.05.2025
125	27.05.2025	Энтузиастов 46-48	Утечка на тр/проводе		Энтузиастов 46,46а,48,50,52,54,56,56а, Тимирязева 74,78,76=11д.откл	28.06.2025	28.06.2025
126	29.05.2025	Дзержинского 61- Энтузиастов 30	Утечка на тр/проводе		Дзержинского 61,63,65,Энтузиастов 30,Ленинградский 39-5д.откл	15.06.2025	15.06.2025
127	30.05.2025	Володарского 13	Утечка на основной,замена 2м на Ду 89	раскопано	Володарского 13,11 – откл. 2 д.	17.06.2025	16.06.2025
128	04.06.2025	Ленинградский 67	Утечка на тр/проводе в сторону 65 дома		Ленинградский 63,65= 2д.откл	20.06.2025	19.06.2025
129	04.06.2025	Тимирязева 68(Энтузиастов 45)	утечка в т/к от основной на ду 50 , врезка на Тимирязева 68(20.06 работали,утечка дальше-сгнил отвод, дома отключены)		Энтузиастов 39,41,43,45,Тимирязева 58,60,62,64,66,68,70 Коминтерна58(зд),60,62(Туберк),64,66,68= 15д.откл	20.06.2025	22.06.2025
130	12.06.2025	Дзержинского 63	Утечка на транзите 1 подъезда Свищ на подаче Установили хомут(подтекает)			10.07.2025	
131	16.06.2025	Ленинградский 29	Утечка под фундаментом ,с торца дома	раскопано	Ленинградский 29- 1д.откл	30.06.2025	25.06.25(утчки нет, бежало с Окунева 37)
132	01.07.2025	Зари 30 (шк. № 43)	Утечка на основной на территории школы	раскопано	Ленинградский 102,106,98,96,96а,Зари 22,30 (шк. № 43), 32 (шк. № 36) = 6 д.+2 с/о откл.	15.07.2025	04.07.2025
133	02.07.2025	Энтузиастов 48	Утечка т/трассы в раскопке		Энтузиастов 48,50,52, Тимирязева 76,78= 5 д. откл.	04.07.2025	04.07.2025
134	02.07.2025	Энтузиастов 50	Утечка т/трассы		Энтузиастов 48,50,52, Тимирязева 76,78= 5 д. откл.	04.07.2025	05.07.2025
135	07.07.2025	Ленинградский пр. 88	Утечка т/трассы Ду 100		Ленинградский 84,90(Д/с)=1д.1с/об откл.	11.07.2025	
136	07.07.2025	Ленинградский пр. 76-70	Утечка т/трассы Ду 100	Копать		21.07.2025	
137	07.07.2025	Дзержинского 58-Ленинградский 39	Капитальный ремонт т/трассы.			07.08.2025	
		Частный сектор					
138	14.05.2025	Докучаева-Мотина	Утечка в Т/К		Мотина 1,2,3,4,5,6,7, 8,Окунева 12,14 ,16 Беляевского 1,2,3,4,5,6,7,Репина 1,2,3,4 ,5,6 Докучаева 3,9,15,21,27,29 ,Коминтерна20 ,22,28,Холкина 1,2,3,4,5,6,-39д.ч/с.откл	20.05.2025	20.05.2025
139	13.05.2025	Калужская 209-211	Утечка на т/трассе		Алтайская,Киевская,Урожайная,Калужская-98д.ч/с.откл	08.06.2025	08.06.2025

140	20.05.2025	Авиационная 50-52	Утечка на тр/проводе Ду 89	копать	Авиационная 37,39,40,41,42 ,43 ,44 ,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 Мечникова 22,24 ,Балакирева 19,21,23,27= 23 д. ч/с. откл	01.07.2025	
141	23.05.2025	Свердлова-Чайковского	Утечка т/трассы	Копать	Гельмана 41,Молодежная 26а26б(маг),Свердлова 44,40,46(хлебозав)+ч/с Свердлова 39-83; Энгельса 1-56; 7 ноября 1-55 ; Сибирская 2-56; Чайковского1-47; Ватутина 51-75; Гл.Успенского 4-65; Дружбы 24-69; Застройщиков 8-35а; Радистов 1а-23; Лесная 1-20 (Приход)=347ч/с+4д	06.06.2025	28.05.2025
142	25.05.2025	Мотина 1	Утечка т/траасы на гараж	копать	Мотина 1,2,3,4,5,6,7,8; Коминтерна 22,28= 10д.ч/с откл	08.06.2025	06.06.2025 Утечка дальше
143	06.06.2025	Мотина 1	Утечка дальше	раскопано	Мотина 1,2,3,4,5,6,7,8; Коминтерна 22,28= 10д.ч/с откл		07.06.2025
144	25.05.2025	Застройщиков 30-32	Утечка т/траасы(порвало трубу)	Раскопано	Застройщиков с 8-35а = 21д ч/с	25.06.2025	18.06.2025
145	28.05.2025	Энгильса 27	Утечка т/трассы Ду 57	раскопали	Энгельса с 1-32,Свердлова 45а-33ч/с-откл	30.06.2025	21.06.25 Утечка дальше
146	02.06.2025	7 ноября 33-35	Утечка в Т/К УТЕЧКИ НЕ ОБНАРУЖЕНО		7ноября с 33 по 55=23 ч/с откл	15.06.2025	16.06.25 не обнаружено
147	31.05.2025	7 ноября 11-17	Сломана врезка на 14 дом		7 ноября с 1 по 14, Ватутина 67=15д.ч/с	20.06.2025	16.06.2025
148	08.06.2025	Окунева 12	Течь задвижки Ду 50 на обратке		Окунева 12= 1д. вкл по подаче	05.07.2025	
149	16.06.2025	7 ноября 45	Утечка на т/трассе . Определиться		7 ноября 33,34,3,536,37,38,39,40,41 42,43,44,45,46,47,48 ,49,51,53,54,55= 21д.ч/с-откл	19.06.2025	19.06.2025
150	20.06.2025	7Ноября 33-35	Утечка т/трассы, определиться.		7 ноября 33,34,35,36,37,38,39,40,41 42,43,44,45,46,47,48 ,49,51,53,54,55= 21д.ч/с-откл	03.07.2025	26.06.2025, утечка дальше
151	21.06.2025	Энгильса 27	Мокнет труба после замены	копать, дальше		10.07.2025	
152	26.06.2025	Энгельса 34	Утечка на врезке Ду 32	Вскрывать ТК	Энгельса с 33 по 55= 23д ч/с откл	11.07.2025	03.07.2025
153	26.06.2025	7Ноября 39	Утечка т/трассы дальше в сторону 7Ноября 41(забили чоп)	Копать			
154	04.07.2025	Энгельса 39-41(парит)	Утечка т/трассы Сгнила врезка на дом		Энгельса с 33 по 55= 23д ч/с откл	18.07.2025	
155	04.07.2025	Свердлова 35-37	Утечка т/трассы Ду 300	Копать			
156	05.07.2025	Свердлова 62	Утечка рядом с Т/К ду 150	Вскрывать Т/К	75, Гл.Успенского 4-65 Застройщиков 8-35а, Радистов 1а-36, Дружбы 24-69, Лесная 1,2,2а,4,6 ,8, 10=167 д. ч/с откл.	19.07.2025	
Всего утечек:		156	Из них выполнено:	116		%	74,4

График работ может быть скорректирован (сложность работ, периодичность и т.д.) ** Зеленым цветом выделены адреса , где работы по устранению аварий закончены.