

График устранения утечек НТ МУП "Горэнерго - НТ" Дзержинский р -н.

Порывы и утечки с 13.05.2026

№	Дата	Адрес порыва т/трассы	Причина	Благоустройство	Адрес отключенных домов	дата устранения планируемая	факт выполнения
		ТНС №1					
1	15.05.2026	Энтузиастов 20	Утечка н тр/проводе	раскопано	Энтузиастов 20=1д.откл	29.05.2026	
2	19.05.2026	Энтузиастов 16	Утечка т/трассы Ду 89	Копать	Энтузиастов 16,18;Ленинградский 9=3д.откл	28.05.2026	
3	20.05.2026	Окунева 18-20	Утечка в Т/К Ду 89		Окунева 18,20=2д-откл	04.06.2026	
4	20.05.2026	Окунева 30(поликлиника)	Утечка т/трассы Ду 259	Копать	Окунева 30(поликл),33а(аптека), Ленинградский 5,Гаражи, Окунева 43,37,41,49,51,39,47,53=9д откл	03.06.2026	
5	20.05.2026	Энтузиастов 15(лицей)	Утечка т/трассы Ду 259	Копать	Орджоникидзе 37А,37,39, Ленинградский 7,9,11(Лицей),12,13,15, Дзержинского 48,50,54, Коминтерна 40,46,(Д/с 114) 42(Гимназия),48(Д/с),48А,50,ГСК «Звезда-1», Энтузиастов 3,5,7,9,11,12,13,14,15(Лицей),16,17,18,19,20,22,24,26=30д+5с/о	22.05.2026	
6	20.05.2026	Энтузиастов 19	Утечка т/трассы на транзите Ду 159		Отключены те дома, что по Энтузиастов 15	22.05.2026	
7	20.05.2026	В/строителей -Орджоникидзе	Утечка т/трассы Ду 530	Копать	Вагоностроителей 14,14а(нтмт) 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б (магазин), 22, 22а, ГСК «Дружба-2», Коминтерна 33(женск),35,39,41 (ДДЮТ), Орджоникидзе 31,33, Окунева 23=15д+1с/о-откл	24.05.2026	
8	20.05.2026	Орджоникидзе 31-33	Утечка т/трассы Ду530	Копать		03.06.2026	
9	20.05.2026	Окунева 22(адм)	Утечка т/трассы Ду 159	Копать	Окунева 22,22а(гараж)=1ком откл	03.06.2026	
10	20.05.2026	Энтузиастов 22	Утечка т/трассы Ду 159				
11	20.05.2026	Окунева 33	Утечка на вводе на подаче Ду 108	Копать	Окунева 33=1д на обратке	01.06.2026	
12							
13							
14							
15							
		ТНС № 2					
16	15.05.2026	Ильича 6	Утечка т/трассы Ду 108		Ильича 4,6,8,10, Патона 5А, Орджоникидзе 23А (ГСК Спутник 1)=4д откл	17.05.2026	17.05.2026
17	15.05.2026	Тимирязева 40	Утечка т/трассы Ду 108		Тимирязева 40,38,36,34 Правды 19А(Д/к) , 9А (Золотая осень) откл.	17.05.2026	17.05.2026
18	17.05.2026	Тимирязева 40	Утечка т/трассы на входе в дом		Тимирязева 40=1д откл	Работа УК	
19	15.05.2026	Вагоностроителей 9-11	Утечка т/трассы Ду 159 на врезке от Ду 530		33д,с/о-3 откл; 90МКД+ч/с 252,с/о- 9 пониж. парам	16.05.2026	16.05.2026

20	15.05.2026	пр-т Дзержинского 35	Утечка т/трассы Ду на вводе в дом	Копать	Дзержинского 31(Ривьера),33а(д/с),33,35,37,39,41,43;Правды 2,4,6,8,10,12=12д,1с/о откл	18.05.2026	18.05.2026
21	15.05.2026	пр-т Вагоностротелей 15	Утечка т/трассы Ду	Копать	В/строителей 15,19=2д.откл	28.05.2026	
22	16.05.2026	Чайковского 44	Утечка в т/к на подаче после задвижек		Чайковского 44=1д на обработке	27.05.2026	
23	16.05.2026	Патона 4	Утечка в ТК	раскопано	Патона 4(муз. шк),6=1д,1с/о откл	18.05.2026	19.05.2026
24	17.05.2026	В/строителей-Салдинская	Свищ в Т/К на врезке от основной		Юности3/1;3/2;3/3;3/4;В/строителей 2,4,6,8 Петриковский пос .(ч/с) =8д+107 ч/с	20.05.2026	
25							
26							
27							
28							
29							
		ТНС №3					
30	18.05.2026	Чайковского 22А	Утечка т/трассы	Копать	Тимирязева 3,5,7,11,1а,13,15,17,19,21(офис)23 Ватутина 50,52 Свердлова 15(стоянка) ,17(стоянка), 19(ТМО) ,21(д/к№181),23(Сединтаг),23а(офис),25(Гараж),27Магнит),29,31,33(Пекарня),35,37 Чайковского 10,12а,22а ,ч/с12,14,16,18,22,24,26,28=21д.1с/о отк.	31.05.2026	20.05.2026
31	18.05.2026	Свердлова 1	Утечка т/трассы	Копать	Орджоникидзе 1а,1б,,6,8а,9,12, Восточное шоссе 37(мед.уч.) Свердлова 1,3,5,7,9,9а(Водоканал) ,11(гараж),13,Тельмана 3 Крупской 3(база "Дина",5(Горэнерго-НТ)= 14д. к/об 4, откл.	31.05.2026	
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

43							
44							
		ТНС №5					
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
		ТНС № 6					
58	13.05.2026	Т/трасса БИС	Свищ в районе пожарной части Ду 630				
59	13.05.2026	Пихтовая 12	Утечка т/трассы Ду 159	раскопано	Пихтовая 12,12а(дк Эдельвейс) Пихтовая 8(дк179), Зари 13=2д+2с/о	13.05.2026	13.05.2026
60	13.05.2026	Пихтовая 32	Утечка т/трассы Ду 125		Пихтовая 34,30(1/2),36,32,38=5д откл	13.05.2026	13.05.2026
61	13.05.2026	Пихтовая 44-46	Утечка т/трассы Ду 159		Парковая2,4,4а(кафе),6;Пихтовая 42,44,43(Дк193),,45(д/к193),46= 6д+2с/о-откл	14.05.2026	14.05.2026
62	13.05.2026	Вагоностроителей 59	Утечка т/трассы Ду 325		В/стр 59=1д откл	16.05.2026	16.05.2026
63	13.05.2026	Зари 39	Утечка т/трассы Ду 109		Зари 35,37,39,41-4д откл	13.05.2026	13.05.2026
64	13.05.2026	Ильича 80	Утечка т/трассы Ду 219	вскрыли т/к	Ильича 80,82,84,86,78(маг),78Б,76,74,70,80А(Ростелеком),90, Сибирская 71,73,58,60 Зари 2А;Маяковского 13,12,13А,11,10,9,8,7, 7Ноября 66,69,68,,71,70,73,72,75=11д+18ч/с	14.05.2026	14.05.2026
65	14.05.2026	Парковая 6А(у 9ТНС)	Утечка перед т/к на Ду 273	копать	Парковая1,1А(магазин),2,4, 4А(Кафе), 6,Пихтовая40, 43(Д/с)44, 44А(Туб.дисп), 45(Д/с),46 ,50(Проф),50А(Русск.бани) ,Максарева1 (Проф),3(Льжн.база) =7д.3с/об	15.05.2026	15.05.2026
66	16.05.2026	Парковая 17	Утечка т/трассы Ду 500 на подаче в сторону шк.55	раскопано	Парковая1,1А(магазин),2,4, 4А(Кафе), 6,Пихтовая40, 43(Д/с)44, 44А(Туб.дисп), 45(Д/с),46 ,50(Проф),50А(Русск.бани) ,Максарева1 (Проф),3(Льжн.база) =7д.3с/об	26.05.2026	
67	19.05.2026	Парковая 17	Утечка на тр/проводе ду 273		Парковая1,1А(магазин),2,4, 4А(Кафе), 6,Пихтовая40, 43(Д/с)44, 44А(Туб.дисп), 45(Д/с),46 ,50(Проф),50А(Русск.бани) ,Максарева1 (Проф),3(Льжн.база) =7д.3с/об	20.05.2026	20.05.2026
68	20.05.2026	Парковая 1	Утечка т/трассы Ду273				
		Алтайская магистраль					

69	15.05.2026	Трикотажников 2	Утечка на тр/проводе ду 530		ТНС 8,27,=230МКД+106ч/с,35-с/об-откл	16.05.2026	17.05.2026
		ТНС № 8					
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
		ТНС №27					
82	13.05.2026	Чайковского 104А	Утечка в т/камере Ду 100		Чайковского 104А-Ид.откл		15.05.2026
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
		Частный сектор					
96							
97							
98							
99							
100							

101							
102							
Всего утечек:	32	Из них выполнено:	17			%	53,1

График работ может быть скорректирован (сложность работ, периодичность и т.д.) ** Зеленым цветом выделены адреса , где работы по устранению аварий закончены.