

**водная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за июнь 2021 года (дата отбора проб 18.06.2021)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	7,133+/-1,427
		цветность	град.	70,378+/-7,038
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	6,7+/-0,2
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	42,855+/-6,000
		цветность	град.	322,811+/-32,281
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	1,719+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,373+/-0,427
		цветность	град.	43,351+/-8,670
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	9,838+/-3,935
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,218+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2