

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети  
п. Уралец и п. Старатель  
за февраль 2022 года (дата отбора проб 22.02.2022)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, кран в помещении Лаборатории ОС п. Уралец	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,255+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	>0,01
		рН	ед. рН	7,6+/-0,2
2	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,293+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	>0,01
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
3	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	13,882+/-2,788
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,424+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,98+/-0,34
		рН	ед. рН	7,9+/-0,2

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети  
п. Уралец и п. Старатель  
за март 2022 года (дата отбора проб 02.03.2022)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	>0,01
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
2	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	>0,01
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети  
п. Уралец и п. Старатель  
за июль 2022 года (дата отбора проб 26.07.2022)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,052+/-0,008
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
2	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,086+/-0,013
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети  
п. Уралец и п. Старатель  
за август 2022 года (дата отбора проб 23.08.2022)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, кран в помещении Лаборатории ОС п. Уралец	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	5,155+/-2,062
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,04+/-0,01
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
2	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	8,607+/-3,443
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,01
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,05+/-0,01
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
3	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	114,924+/-11,492
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,592+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,23+/-0,03
		рН	ед. рН	6,6+/-0,2

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети  
п. Уралец и п. Старатель  
за сентябрь 2022 года (дата отбора проб 24.09.2022)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, кран в помещении Лаборатории ОС п. Уралец	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	176,72+/-37,11
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
2	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	>0,01
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
3	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	>1,0
		цветность	град.	>1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	>0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	286,66+/-60,20
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2

**Сводная таблица по качеству холодной воды в разводящей сети  
п. Уралец и п. Старатель  
за октябрь 2022 года (дата отбора проб 26.10.2022)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	п. Уралец, кран в помещении Лаборатории ОС п. Уралец	мутность	ЕМФ	1,357+/-0,271
		цветность	град.	12,404+/-2,481
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,106+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,05+/-0,01
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
2	п. Уралец, водопроводная колонка по ул. Трудовая, около дама № 6	мутность	ЕМФ	1,250+/-0,250
		цветность	град.	13,095+/-2,619
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,130+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,07+/-0,01
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
3	п. Старатель ул. Гагарина, станция 2-го подъема	мутность	ЕМФ	1,891+/-0,378
		цветность	град.	18,618+/-3,724
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,272+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,09+/-0,01
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2