

**водная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за май 2021 года (дата отбора проб 18.05.2021)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	6,892+/-1,378
		цветность	град.	74,703+/-7,470
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	1,981+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	42,494+/-5,949
		цветность	град.	332,811+/-33,281
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	более 2,0
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	2,434+/-0,487
		цветность	град.	46,324+/-9,265
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	1,944+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	11,459+/-2,920
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	1,437+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2