

**водная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за март 2021 года (дата отбора проб 22.03.2021)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,735+/-0,547
		цветность	град.	54,432+/-35,443
		железо общее	мг/дм ³	1,606+/-0,030
		марганец	мг/дм ³	менее 0,01
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	1,108+/-0,222
		цветность	град.	29,838+/-5,968
		железо общее	мг/дм ³	0,236+/-0,030
		марганец	мг/дм ³	менее 0,01
		рН	ед. рН	6,7+/-0,2
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	19,250+/-3,850
		железо общее	мг/дм ³	0,24+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,81+/-0,28
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	менее 1,0
		железо общее	мг/дм ³	0,218+/-0,030
		марганец	мг/дм ³	6,10+/-0,92
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2