

**водная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района
за февраль 2021 года (дата отбора проб 17.02.2021)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	18,757+/-3,751
		железо общее	мг/дм ³	0,668+/-0,030
		марганец	мг/дм ³	менее 0,005
		рН	ед. рН	7,2+/-0,2
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	19,027+/-3,805
		железо общее	мг/дм ³	0,687+/-0,030
		марганец	мг/дм ³	менее 0,005
		рН	ед. рН	7,6+/-0,2
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	19,250+/-3,850
		железо общее	мг/дм ³	0,24+/-0,03
		марганец	мг/дм ³	0,81+/-0,28
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	менее 1,0
		железо общее	мг/дм ³	0,274+/-0,030
		марганец	мг/дм ³	6,51+/- 1,37
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2