

**водная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за октябрь 2021 года (дата отбора проб 15.10.2021)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	3,639+/-0,728
		цветность	град.	44,973+/-8,995
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	2,51+/-0,38
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	3,337+/-0,667
		цветность	град.	50,378+/-5,038
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,368+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	19,43+/-2,91
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	менее 1,0
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	154,70+/-23,21
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	1,651+/-0,330
		цветность	град.	38,486+/-7,697
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,124+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	10,74+/-1,61
		рН	ед. рН	6,8+/-0,2