

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за март 2023 года (дата отбора проб 24.03.2023)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	1,089+/-0,218
		цветность	град.	28,283+/-5,657
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,256+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,066+/-0,010
		рН	ед. рН	5,9+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	3,014+/-0,603
		цветность	град.	48.303+/-9,661
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,329+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,084+/-0,013
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	1,196+/-0,239
		цветность	град.	30,699+/-6,140
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,272+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,078+/-0,012
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	менее 1,0
		цветность	град.	26,902+/-5,380
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,248+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	5,8+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за апрель 2023 года (дата отбора проб 25.04.2023)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	3,121+/-0,624
		цветность	град.	50,029+/-5,003
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,218+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,066+/-0,010
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	2,052+/-0,410
		цветность	град.	38,638+/-7,728
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,176+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,060+/-0,009
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	1,945+/-0,389
		цветность	град.	27,592+/-5,518
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,206+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,048+/-0,012
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,800+/-0,056
		цветность	град.	47,268+/-9,454
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,202+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,072+/-0,011
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за май 2023 года (дата отбора проб 24.05.2023)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,747+/-0,549
		цветность	град.	45,542+/-9,108
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,194+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,066+/-0,010
		рН	ед. рН	7,3+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	1,891+/-0,378
		цветность	град.	35,877+/-7,175
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,168+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,078+/-0,012
		рН	ед. рН	6,8+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	1,677+/-0,335
		цветность	град.	26,902+/-5,380
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,210+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,084+/-0,013
		рН	ед. рН	6,7+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,533+/-0,507
		цветность	град.	41,400+/-8,280
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,198+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,096+/-0,014
		рН	ед. рН	7,0+/-0,2
		запах	баллы	1

**Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района  
за июнь 2023 года (дата отбора проб 22.06.2023)**

№ п/п	Место отбора	Показатель	Единица измерения	Результат
1	Граница ответственности с УВЗ на трассе Соц.городок	мутность	ЕМФ	2,212+/-0,442
		цветность	град.	40,709+/-8,142
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,206+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,090+/-0,013
		рН	ед. рН	7,4+/-0,2
		запах	баллы	1
2	Граница ответственности с УВЗ на трассе Алтайская	мутность	ЕМФ	1,784+/-0,357
		цветность	град.	33,115+/-6,623
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,182+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,072+/-0,011
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1
3	Граница ответственности с УВЗ на трассе БИС	мутность	ЕМФ	1,464+/-0,293
		цветность	град.	23,450+/-4,690
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,222+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,066+/-0,010
		рН	ед. рН	6,9+/-0,2
		запах	баллы	1
4	Граница ответственности с УВЗ на трассе Ленинградская	мутность	ЕМФ	2,319+/-0,464
		цветность	град.	37,258+/-7,452
		железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,202+/-0,030
		марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,078+/-0,012
		рН	ед. рН	7,1+/-0,2
		запах	баллы	1